

# CV-ketel



**Voor het vervangen van een cv-ketel zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:**

## **Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten**

1. De cv-ketel installeren volgens voorschrift van de fabrikant, deze voldoet aan CE-keur.
2. Nabij de cv-ketel een expansievat van voldoende grootte monteren aan de zuigzijde van de pomp. Direct in de aanvoer achter de ketel, een overstort van voldoende grootte monteren en tevens wordt er een overstort gemonteerd op de riolering van 32 mm doorsnee.

## **Onderhoudstechnische aspecten**

3. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de cv-ketel.
4. Woonveste is niet verantwoordelijk voor gevolgen van een ondeugdelijk aangebrachte ketel.
5. Alleen het plaatsen van een combiketel is toegestaan.

### **Tip**

Informeer bij de Nuts-bedrijven naar de subsidiemogelijkheden.

## **Voorgeschreven materialen**

Soort	Merken	Vergoeding	Afschrijvingstermijn
Cv-ketel HR+ WW	Nefit of Agpo	€ 1180	20 jaar
Cv-ketel VR	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Expansievaten	Flexcon of Zilmet	–	–



## Adres

### Woonveste

Afrikalaan 92

5152 MD Drunen

Postbus 127

5150 AC Drunen

Tel: 0416 - 37 87 80

Fax: 0416 - 37 32 76

E-mail: [info@woonveste.nl](mailto:info@woonveste.nl)

Website: [www.woonveste.nl](http://www.woonveste.nl)

### Openingstijden

Maandag t/m woensdag:  
08.30 - 16.30 uur

Donderdag:  
08.30 - 19.00 uur

Vrijdag:  
08.30 - 12.30 uur

VERS.NR. 010507



**CV-ketel**