

Klein elektra



U

Voor het plaatsen of verplaatsen van wandcontactdozen, schakelaars of buitenverlichting zijn de volgende kwaliteitseisen opgesteld:

Bouwkundige en veiligheidstechnische aspecten

1. Werk nooit aan een elektrische installatie, waar nog spanning op staat. Schakel de elektriciteit uit door de hoofd- of groepsschakelaar om te zetten.
2. Controleer met een deugdelijke spanningzoeker of u de juiste groep(en) heeft uitgeschakeld.
3. Zet nooit spanning op een elektriciteitsleiding die nog niet is afgemonteerd.
4. Draag bij voorkeur isolerend schoeisel met rubberen zolen.
5. Werk nooit met vochtige of natte handen.
6. Gebruik deugdelijk geïsoleerd gereedschap.
7. Pas op dat de isolatie van de draden niet wordt beschadigd bij het strippen.
8. De elektrische leidingen worden aangesloten via de aansluitkast van het energiebedrijf. Deze aansluitkast is verzegeld en bevat de hoofdzekering. U mag deze aansluitkast **nóóit** openen.
9. In bepaalde ruimtes is het aarden van stopcontacten verplicht. Het gaat hierbij om de natte ruimtes, zoals keuken en badkamer, de ruimtes met stenen vloeren en buitenruimte.
10. De afstand tussen zadels vanaf schakelaars, stopcontacten en dozen tot het eerste zadel mag niet groter zijn dan 10 cm. Bij de horizontale leiding vervolgens om de 30 cm, bij de verticale leidingen om de 40 cm.
11. Gebruik alleen materialen met CE-keurmerk.
12. Uitbreiding van de elektra-installatie is alleen toegestaan volgens NEN-norm.
13. De verlichting in de badkamer moet zo zijn uitgevoerd dat de schakelaar aan de buitenkant is gemonteerd (behalve de wasmachineschakelaar) of minimaal 60 cm van de wastafel, douche of bad.
14. Voor buitenverlichting en kabels onder de grond gebruikt u YMKV-AS-kabels. Dit zijn kabels met vinylmantel en vinylisolatie rond de koperen kern, inclusief afschermkabel.
15. Gebruik bij buitenwerk stevige, waterdichte en goedgekeurde stekkers en snoeren.
16. Maak een kleine schets van draden en kleuren en ga pas aan het werk als alles volstrekt duidelijk is.
17. Bedrading in pvc-buizen aanbrengen, zodat ze gemakkelijk vervangen kunnen worden.

Soort draad	Huidige kleur	Oude kleur
Fasedraad (aanvoerdraad)	Bruin (2,5 mm ² of 1,5 mm ²)	Groen
Nuldraad (afvoerdraad)	Blauw (2,5 mm ² of 1,5 mm ²)	Rood
Schakel- of lampdraad	Zwart (1,5 mm ²)	Zwart
Aarddraad	Geel/groen (2,5 mm ²)	Grijs

Onderhoudstechnische aspecten

18. Niet van toepassing.

Verhuurtechnische aspecten

19. De stopcontacten en schakelaars zijn netjes afgewerkt en mogen niet geveerd worden.

Tip

Houdt u bij aanschaf van toestellen met een groot vermogen, zoals wasmachine, wasdroger, vaatwasmachine, oven, combimagnetron, magnetron rekening dat er een extra groep per toestel, in de meterkast nodig is. Dit kunt u laten uitvoeren door een erkend elektra installateur.

Voorgeschreven materialen

Materialen met CE-keurmerk en die voldoen aan NEN 1010-norm gebruiken.

Adres

Woonveste

Afrikalaan 92

5152 MD Drunen

Postbus 127

5150 AC Drunen

Tel: 0416 - 37 87 80

Fax: 0416 - 37 32 76

E-mail: info@woonveste.nl

Website: www.woonveste.nl

Openingstijden

Maandag t/m woensdag:
08.30 - 16.30 uur

Donderdag:
08.30 - 19.00 uur

Vrijdag:
08.30 - 12.30 uur

VERS.NR. 010507



Klein elektra